開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和4年8月2日
2. 工事等の名称	受電設備点検整備工事
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4 . 落 札 者	日新電機㈱
5 . 落 札 価 格	3,960,000円 (うち消費税等相当額 360,000円)
6 . 予 定 価 格	5,434,000円 (入札書比較価格4,940,000円)
7. 最低制限価格	

入札書記載金額入札者	1 回	2回	摘要
昱(株)	5,600,000円		
JFEプラントエンジ㈱	4,000,000円		
㈱第一テクノ	辞退		
東芝インフラシステムズ(株)	辞退		
西川計測㈱	辞退		
日新電機㈱	3,600,000円		落 札
福井電機㈱	6, 310, 000円		
明協電機㈱	辞退		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入	札 執行	5 年 月	月	令和4年8月2日
工	事 0	2 名	称	受電設備点検整備工事
工	事の)箇	所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落	木	L	者	東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 日新電機㈱
落	札	価	格	3,960,000円 (うち消費税等相当額 360,000円)
予	定	価	格	5,434,000円 (入 札 書 比 較 価 格 4,940,000円)
最	低 制	限価	格	
入	札	方	式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がない と認めた落札候補者	理由
_	

4. 契約内容

契	約	締	洁 日	令和4年8月16日
契	約	金	額	3, 960, 000円
工			期	令和4年8月17日 ~ 令和5年2月28日
種			別	電気工事
工	事	概	要	本工事は、電気事業法第42条第1項の規定により定めた大多喜浄水 場保安規程に基づき、管理本館受電設備の故障防止並びに保安確保 のため、毎年点検整備を実施するものである。 工事内容 (1) 高圧盤点検 9 面 (2) 三極断路器点検 (精密点検) 2 台 (3) 真空電磁接触器点検 (精密点検) 3 台 (4) コンデンサ設備点検 3群 (5) 真空遮断器点検 (精密点検) 7台 (6) 柱上気中負荷開閉器点検 2台 (7) 保護継電器試験 2 3 要素 (19台) (8) シーケンス試験 2 3 要素 (19台) (9) 各種測定試験 (絶縁・接地抵抗) 一式 (10) 部品交換 一式

5. 変更契約

変	更	2 約	日	_
変	更	事	項	_
変	更	理	田	_