南房総市　白浜浄水池（流入水）令和2年度　第3四半期

No	検査項目		10月				11月				12月			
	(水質基準項目)		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃	5	23.8	19.8	21.3	4	18.3	14.1	16.2	4	15.4	10.2	12.6
1	一般細菌	CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1	2.79	2.79	2.79	1	2.82	2.82	2.82	1	3.40	3.40	3.40
12	フッ素及びその化合物	mg/L					1	0.08	0.08	0.08				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
14	四塩化炭素	mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L					1	0.08	0.08	0.08				
22	クロロ酢酸	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム	mg/L	5	0.002	0.001未満	0.002	4	0.002	0.001未満	0.002	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	5	0.018	0.013	0.015	4	0.016	0.012	0.015	4	0.015	0.014	0.015
26	臭素酸	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	5	0.040	0.029	0.035	4	0.035	0.027	0.032	4	0.035	0.032	0.034
28	トリクロロ酢酸	mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	5	0.007	0.004	0.006	4	0.007	0.004	0.006	4	0.005	0.005	0.005
30	ブロモホルム	mg/L	5	0.019	0.008	0.013	4	0.011	0.010	0.010	4	0.015	0.013	0.014
31	ホルムアルデヒド	mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物	mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	27.2	27.2	27.2				
37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン	mg/L	1	32.4	32.4	32.4	1	31.7	31.7	31.7	1	38.1	38.1	38.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	93.4	93.4	93.4				
40	蒸発残留物	mg/L					1	217	217	217				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L					1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類	mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
47	pH値	---	5	7.80	7.73	7.77	4	7.76	7.68	7.71	4	7.69	7.64	7.67
48	味	---	1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0		
49	臭気	---	1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0		
50	色度	度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

南房総市　白浜浄水池（ 流入水 ）令和2年度　第3四半期

No	検査項目		10月				11月				12月			
	（水質管理目標設定項目）		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
4	削除	---												
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L					1	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満				
6	削除	---												
7	削除	---												
8	トルエン	mg/L					1	0.04未満	0.04未満	0.04未満				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
10	亜塩素酸	mg/L												
11	削除	---												
12	二酸化塩素	mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
14	抱水クロラール	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
15	農薬類	---												
16	残留塩素	mg/L	5	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	93.4	93.4	93.4				
18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸	mg/L					1	3.5	3.5	3.5				
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L												
23	臭気強度(TON)	---												
24	蒸発残留物	mg/L					1	217	217	217				
25	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	---	5	7.80	7.73	7.77	4	7.76	7.68	7.71	4	7.69	7.64	7.67
27	腐食性(ランゲリア指数)	---					1	-0.6	-0.6	-0.6				
28	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					1	0.01未満	0.01未満	0.01未満				
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満				

No	検査項目		10月				11月				12月			
	（独自設定項目）		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温	℃	5	25.3	22.0	23.8	4	21.3	19.6	20.3	4	18.5	15.8	17.1
2	アルカリ度	mg/L					1	56	56	56				
3	電気伝導率	μS/cm	5	346	332	338	4	358	334	341	4	381	368	375
5	UV吸光度(260nm-50mmセル)	---	5	0.028	0.025	0.026	4	0.031	0.025	0.028	4	0.034	0.027	0.031
16	酸度	mg/L					1	4	4	4				
17	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	2.6	2.6	2.6				