勝浦市　鵜原配水池（流入水）令和4年度　第1四半期

No	検査項目		4月				5月				6月			
	(水質基準項目)		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃	1	12.7	12.7	12.7	1	18.1	18.1	18.1	1	25.0	25.0	25.0
1	一般細菌	CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1	2.97	2.97	2.97	1	2.51	2.51	2.51	1	2.06	2.06	2.06
12	フッ素及びその化合物	mg/L					1	0.09	0.09	0.09				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
14	四塩化炭素	mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム	mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.009	0.009	0.009	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	1	0.017	0.017	0.017	1	0.020	0.020	0.020	1	0.020	0.020	0.020
28	トリクロロ酢酸	mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルム	mg/L	1	0.005	0.005	0.005	1	0.006	0.006	0.006	1	0.006	0.006	0.006
31	ホルムアルデヒド	mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
34	鉄及びその化合物	mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	27.6	27.6	27.6				
37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン	mg/L	1	37.5	37.5	37.5	1	34.8	34.8	34.8	1	36.4	36.4	36.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	83.5	83.5	83.5				
40	蒸発残留物	mg/L					1	209	209	209				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類	mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7	1	0.5	0.5	0.5
47	pH値	---	1	7.58	7.58	7.58	1	7.67	7.67	7.67	1	7.64	7.64	7.64
48	味	---	1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0		
49	臭気	---	1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0		
50	色度	度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市　鵜原配水池（ 流入水 ）令和4年度　第1四半期

No	検査項目		4月				5月				6月			
	（水質管理目標設定項目）		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	mg/L												
2	ウラン及びその化合物	mg/L												
3	ニッケル及びその化合物	mg/L												
4	削除	---												
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
6	削除	---												
7	削除	---												
8	トルエン	mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L												
10	亜塩素酸	mg/L												
11	削除	---												
12	二酸化塩素	mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L												
14	抱水クロラール	mg/L												
15	農薬類	---												
16	残留塩素	mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	83.5	83.5	83.5				
18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸	mg/L					1	2.6	2.6	2.6				
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L												
23	臭気強度(TON)	---												
24	蒸発残留物	mg/L					1	209	209	209				
25	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	---	1	7.58	7.58	7.58	1	7.67	7.67	7.67	1	7.64	7.64	7.64
27	腐食性(ランゲリア指数)	---					1	-0.8	-0.8	-0.8				
28	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L												

No	検査項目		4月				5月				6月			
	（独自設定項目）		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温	℃	1	14.6	14.6	14.6	1	17.6	17.6	17.6	1	21.4	21.4	21.4
2	アルカリ度	mg/L					1	54	54	54				
3	電気伝導率	μS/cm	1	348	348	348	1	324	324	324	1	322	322	322
5	UV吸光度(260nm-50mmセル)	---	1	0.046	0.046	0.046	1	0.041	0.041	0.041	1	0.029	0.029	0.029
16	酸度	mg/L					1	3	3	3				
17	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	1.8	1.8	1.8				