南房総市　白浜浄水池（流入水）令和6年度　第4四半期

No	検査項目		1月				2月				3月			
		(水質基準項目)	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃	4	13.6	8.3	11.5	4	13.6	6.6	10.8	4	19.1	7.5	13.9
1	一般細菌	CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1	3.59	3.59	3.59	1	3.52	3.52	3.52	1	3.23	3.23	3.23
12	フッ素及びその化合物	mg/L					1	0.07	0.07	0.07				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素	mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	1	0.08	0.08	0.08	1	0.07	0.07	0.07	1	0.07	0.07	0.07
22	クロロ酢酸	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム	mg/L	4	0.002	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002
24	ジクロロ酢酸	mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.018	0.015	0.016	4	0.017	0.013	0.015	4	0.017	0.015	0.016
26	臭素酸	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	4	0.038	0.032	0.034	4	0.036	0.029	0.033	4	0.036	0.034	0.035
28	トリクロロ酢酸	mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.008	0.006	0.007	4	0.007	0.005	0.006	4	0.007	0.006	0.007
30	ブロモホルム	mg/L	4	0.010	0.010	0.010	4	0.011	0.010	0.011	4	0.012	0.010	0.011
31	ホルムアルデヒド	mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物	mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	31.7	31.7	31.7				
37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン	mg/L	1	42.0	42.0	42.0	1	45.6	45.6	45.6	1	47.6	47.6	47.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	100.7	100.7	100.7				
40	蒸発残留物	mg/L					1	259	259	259				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類	mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	0.7	0.7	0.7	1	0.9	0.9	0.9
47	pH値	---	4	7.63	7.59	7.61	4	7.64	7.56	7.59	4	7.67	7.58	7.63
48	味	---	1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0		
49	臭気	---	1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0		
50	色度	度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

南房総市　白浜浄水池（ 流入水 ）令和6年度　第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)		1月				2月				3月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
4	削除	---												
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L					1	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満				
6	削除	---												
7	削除	---												
8	トルエン	mg/L					1	0.04未満	0.04未満	0.04未満				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
10	亜塩素酸	mg/L												
11	削除	---												
12	二酸化塩素	mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
14	抱水クロラール	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
15	農薬類	---												
16	残留塩素	mg/L	4	0.5	0.5	0.5	4	0.5	0.5	0.5	4	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	100.7	100.7	100.7				
18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸	mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L												
23	臭気強度(TON)	---												
24	蒸発残留物	mg/L					1	259	259	259				
25	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	---	4	7.63	7.59	7.61	4	7.64	7.56	7.59	4	7.67	7.58	7.63
27	腐食性(ランゲリア指数)	---					1	-0.9	-0.9	-0.9				
28	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					1	0.01未満	0.01未満	0.01未満				
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満				

No	検査項目 (独自設定項目)		1月				2月				3月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温	℃	4	14.4	12.6	13.2	4	12.6	11.5	12.0	4	13.5	11.9	12.7
2	アルカリ度	mg/L					1	69	69	69				
3	電気伝導率	μS/cm	4	391	387	389	4	394	386	389	4	404	395	400
5	UV吸光度(260nm-50mmセル)	---	4	0.060	0.046	0.050	4	0.054	0.044	0.049	4	0.050	0.041	0.047
16	酸度	mg/L					1	5	5	5				
17	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	3.2	3.2	3.2				